



Preliminary report on 18.06.09 fault_v2

Francois Duval 19.06.09, révisée 22.06.09

Contributions: G. Fernqvist, G Cumier and EN/EL



Preliminary report on 18.06.09 fault

The scope of this report is to give an overview of what happened on the CERN electrical network on 18.06.09.

Next pictures show clearly a «not satisfactory » situation but no conclusion will be made at this point; Further to the detailed analysis, a risk analysis will compare different scenarii of such major events in order to get the best compromise.

Conclusions will drive us to adjust/optimize the existing network but also will give clear indications on its necessary renovation.





FAULT SCENARIO

At 12h01'37"776 a 3 phases fault occurs in Jura substation, between Voltage transformer and 18kV cable terminals inside a cubicle cable box. These cables were one of the two links from Jura substation to ME59 substation.



Fault was cleared by tripping 66kV feeder CB then Automatic autotransfer reconfigured the network and re energize Jura substation from the EOS side.

Unfortunately, the fault was not cleared and Autotransfert re energized the faulty cubicle again

At 12:02'42. On EOS/SIG substation fault was cleared.

At 12:03'05 Automatic autotransfer reconfigures again and feed the network through Cable MP7 and LHC point 1.



FAULT SCENARIO

MP7 cable was overloaded and MP7 cable CB tripped at 12:37'09 due to a thermal overload protection order.

6 minutes later (12:43) Manual reconfiguration was done and the network was back on regular service.

Following pictures show the different steps of this scenario



Nota :

Diesels generators, automatisms and safety UPS worked correctly, personnel safety was maintained all times







Situation initiale 18 juin 09





18 juin 09 Situation à 12h01'37"776
















18 juin 09 Situation à 12h01'57"609






18 juin 09 Situation a 12h02'42"300







18 juin 09 Situation a 12h03'05"035






18 juin 09 Situation à 12h37'09"526







18 juin 09 Situation a 12h43'057"





heure	description	reseaux Normal SG affectes	reseaux secours / securites affectes
12h01'37"737	detection defaut s/c [EMD207 -209 -701-800-801-EHD21]		
12h01'37"776	Declencheme EHD21/E9	Manque tension MEYRIN - ATLAS (partiel) - LHC18 (partiel) perturbation inferieure à 100ms sur SPS et LHC 35% de chute de tension sur 18 KV et 400V LHC	Manque tension reseaux secours Meyrin
12h01'47"132	fin sequence AUTOTRANSFERT a JURA	MEYRIN realimente par SIG	Reseaux secours Meyrin realimentes
12h01'57"609	fin sequence AUTOTRANSFERT en SEM12	ATLAS (partiel) - LHC18 (partiel) realimente par BE9 (MP7)	
12h02'42"974	detection defaut s/c [EMD207 -cables CERN]		
12h02'43"177	Declencheme EMD207 a JURA		
12h02'43"xxx	Declencheme EMD210*59 Declencheme disj.130 KV transfo SIG ME10	Manque tension MEYRIN	Manque tension reseaux secours Meyrin
12h03'05"035	fin sequence AUTOTRANSFERT a JURA	MEYRIN realimente par SEM12 - BE9 via MP7	Reseaux secours Meyrin realimentes
	Reprise reseau secours Meyrin par Diesels JURA et autom.		Reseaux secours Meyrin realimentes
	Synchro_reseau secours Meyrin par Diesels JURA et autom.		
12h35'30"670	alarme thermique EMD412/E9 (MP7) autour de 110% lb		
12h35'36"914	alarme thermique EMD901 (MP7) autour de 110% lb		
12h37'09"526	Declencheme MP7 EMD901/1E	Manque tension MEYRIN - ATLAS - LHC18 - Loop LHC	
	Reprise reseau secours Meyrin et LHC par Diesels et autom.		Reseaux secours Meyrin et LHC realimentes
	fin autonomie un bloc UPS au 513 et qqus declts EOD ?		Reseaux UPS 513 affectes
12H43'40"	Reconfiguration manuelle SEM12	MEYRIN et ALTAS - LHC18 realimente via EHT102/1E 66 KV	
12H43'57"	Reconfiguration manuelle SEM12	Loop LHC realimentee via MP7	
	Synchro retour reseau secours		



Osciloscope Jura, P531 12Bit

Fréquence d'échantillonnage: 5000Hz

Date: 18.06.2009 12:04:35,551

